

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
"Струговская основная
общеобразовательная школа
Октябрьского муниципального округа"
(МОБУ Струговская ООШ)
692574, Приморский край,
Октябрьский муниципальный округ
с. Струговка, пер.Школьный, 15
Телефон/факс: 8 (42344) 5-37-57
E-mail: strugovka@yandex.ru
№ 513 от 25.04.2023 г.

На № 7-3-2023 от 31.03.2023

Заместителю прокурора
Октябрьского округа

советнику юстиции

В.С.Минаеву

На протест прокуратуры от 31.03.2023 № 7-3-2023 на представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Струговская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» сообщает следующее.

1. Представление рассмотрено 24.04.2023 согласно Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации» по адресу: пер. Школьный, д. 15, с. Струговка с участием помощника прокурора Иващенко А.А.

2. По результатам рассмотрения представления, поясняем следующее:

2.1. Ежегодно электромонтер ОПС ООО «Фотон» производит выполнение работ по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.


2.2. Согласно акту проверки работоспособности, испытаний средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 31 мая 2022 года, при проверке испытаний работоспособности установлено, что система АПС и СОУЭ во всех режимах работает исправно.

2.3. Со своей стороны, МОБУ Струговская ООШ направила ходатайство на главу округа с просьбой произвести замену системы АПС. В связи с отсутствием финансирования данную систему заменить не предоставляется возможным.

3. По результатам рассмотрения вопроса о принятии мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам, допустивших нарушение закона, принято решение к дисциплинарной ответственности никого не привлекать в связи с отсутствием виновных лиц в МОБУ Струговская ООШ.

Директор учреждения

0.3



Е.Н.Вештемова

А К Т

проверки работоспособности, испытаний
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Проведены испытания, проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) системы АПС и СОУЭ (ППКиУ «Бирюза») в МОБУ Струговская ООШ по адресу Приморский край, Октябрьский район, с. Струговка, переулок Школьный, 15, согласно Приказа
(указывается вид системы – АПС; ОПС; АПС и СОУЭ и т.д., наименование заказчика, объекта и его адрес,
«Управления образования Октябрьского муниципального округа» №67-О от 09.04.2021г., «Об организации работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях Октябрьского округа» и в соответствии с договором №16/22-ТО от 30.12.2021г., «О выполнении работ по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре».
а так же виды выполняемых регламентных работ согласно РД 009-02-96)

(Полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы)) на объекте: Общество с ограниченной ответственностью «Фотон» расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Волочаевская, 74/В


Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период:

с «01» апреля 202 2 г., по «30» июня 202 2 г.,
на основании лицензии МЧС России от «28» августа 2012 года за № 7-Б/00173

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено, что: система АПС и СОУЭ (ППКиУ «Бирюза») введена в эксплуатацию в 2008 году, срок службы АСПС по НПБ 58-97 должен быть не менее 10 лет. На сегодняшний день (ППКиУ «Бирюза») является морально устаревшей, физический износ составных частей системы приближается к 100%. При проведении испытаний работоспособности установлено, что система АПС и СОУЭ во всех режимах работает исправно.
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

директор
(подпись)
Вештешови Е.И.

(Формат и дата подписания представителя Заказчика)
«31» мая 2022 г.



электромонтер ОПС

(должность)

ООО «Фотон»

Цыганенко В.А.

(Формат и дата подписания представителя Подписчика)

«31» мая 2022 г.

Вашер

(подпись)

Начальник отдела по организации обслуживания ТСО

Приходько Ю.А.

МП



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597527

Владелец Вештемова Елена Николаевна

Действителен с 27.02.2023 по 27.02.2024